

Отчет по устранению замечаний по результатам проверок ГЖИ в период с 01.01.2016г. по 03.2016г.

№	№ и дата выданного Инспекцией предписания	Адрес	Вид выполненных работ	Отметка о выполнении
1	№ 09/1283-р-1 от 15.03.2016г.	пр. Просвещения д. 78	1. Частичное подтопление подвала устранено, произведено восстановление герметизации соединений. 2. Освещение подвального помещения восстановлено. 3. Изоляция трубопровода в подвальном помещении восстановлена. 4. Крышки ревизии на трубопроводе канализации восстановлены.	выполнено
2	№ 09/4340-р от 29.03.16г.	Луначарского д.88/1	1. Частично отсутствующая изоляция на трубопроводе цо в чердачном помещении, установлена. 2. Слуховое чердачное окно –остеклено 3. Мусор с чердачного помещения, удален. 4. Плафоны на л/кл. №5 на 1,4,5,8,9этажах установлены 6. Уплотнительная резинка на крышке мусоропровода по л/кл. №5, на 8 этаже- установлена. 5. Отсутствующие вытяжные решетки на вент.каналах со стороны л/кл.№1 на 9 эт. установлены. 6.Мусор по л/кл.№1 на 8 этаже, удален	выполнено
3	№ 09/4553-1-1 от 31.03.16г	ул. Руставели д. 58	1. Частично отсутствующие поручни на перилах л/кл 9, восстановлены	выполнено
4	09/3640-р-1 от 21.03.2016	Гражданский пр., д. 106, к. 1	Нарушения в количестве 8 шт. устраняются	выполняется
5	09/1571-р от 21.09.2015г.	пр. Просвещения, д. 87, к. 1	Бытовые вещи с л/кл. на 12 и 6 этажах убраны. Собственникам помещений выдано предписание о необходимости демонтажа металлической двери.	выполнено
6	09/978 от 03.02.2016г.	ул. Учительская, д. 14, к. 1, ул. Брянцева, д. 2, к. 2, ул. Брянцева, д. 12, к. 1, ул. Лужская, д. 14, к. 1, Лужская, д. 14, к. 2, Лужская, д. 4, к. 1, Лужская, д. 4, к. 2	Очистка от снега произведена. Произведена посыпка территории антигололедными составами. Снег от домов убран.	выполнено
7	Ю 78-02-05-450 от 21.03.2016	ул. О. Форш, д. 7, к. 1	Контейнерная площадка очищена, контейнеры окрашены, скопление жидких отходов ликвидировано, бытовой мусор убран.	выполнено